

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygpraha.cz • ID: zpqai2i

Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Odbor hospodářské správy a investic
Jívanská 647
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ 00240192

Vaše č.j.: -
Naše č.j.: HSHMP 6687/2015
Sp. značka: S-HSHMP 6687/2015/1471

Vyřizuje: MUDr. Helena Štolbová

V Praze dne 24.2.2015

Stanovisko k PD pro stavební povolení "Snížení energetické náročnosti objektu Dům dětí a mládeže Ratibořická 1899/30, Praha – Horní Počernice."

Na základě žádosti investora stavby – Městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice, IČ 00240192, doručené dne 13. 2. 2015, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto **s t a n o v i s k o** :

S projektovou dokumentací ke stavbě "Snížení energetické náročnosti objektu Dům dětí a mládeže , Ratibořická 1899/30, Praha - Horní Počernice se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínky:

Při realizaci stavby zajistěte, že nebude překročen hygienický limit hluku ze stavební činnosti pro venkovní chráněný prostor staveb pro dobu mezi 7. a 21. hod. $L_{Aeq14h} = 65$ dB, pro dobu od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod. $L_{Aeq1hod.} = 60$ dB a pro dobu od 22 hod. do 6 hod. $L_{Aeq8hod.} = 45$ dB a v chráněných vnitřních prostorách po dobu užívání v pracovních dnech v době od 7 -21 hod. $L_{Aeq14hod.} = 55$ dB. Hlučné stavební práce provádějte mimo provoz zařízení.

Odůvodnění:

Dne 13.2.2015 byla orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení předložena PD pro stavební povolení „Snížení energetické náročnosti objektu Dům dětí a mládeže Ratibořická 1899/30, Praha – Horní Počernice, kterou vypracoval Ing. Vladimír Teplý z firmy BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 150 208 909, pod zak.č. 4729/14 v dubnu 2014.

č.j.: HSHMP 6687/2015

Projekt řeší snížení energetické náročnosti objektu Dům dětí a mládeže, Ratibořická 1899/30, Praha – Horní Počernice, spočívající v zateplení fasády a stropu nad 1. NP a výměna oken a střešní krytiny. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu DDM v Praze – Horních Počernicích na pozemku p.č. 781/8v k.ú. Horní Počernice. Do okolních pozemků nebude zasahováno. Předpokládaná doba výstavby je 6 měsíců. Hlavní stavební práce budou soustředěny do období letních prázdnin.

Materiály použité k zateplení – obvodové zdivo EPS 100F s grafitem v tl. 160 mm, špalety oken a dveří –EPS 100F s grafitem v tl. 40 mm, sokl – XPS v tl. 120 mm, sedlová střecha – zateplení stropu – minerální nebo skelná vlna v tl. 260 mm. Zateplení obvodových stěn objektu bude provedeno kontaktním kompozitním zateplovacím systémem ETICS. Součástí projektu je zateplení plných částí svislého obvodového pláště a výměna oken a dveří stejného typu v lepším tepelně technickém provedení. Po provedených úpravách bude energetická náročnost budovy dle zatřídění do skupiny B – velmi úsporná.

Podmínka byla stanovena v souladu s požadavky § 30 zák. č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 11 a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

Upozornění:

V případě zjištění přítomnosti azbestových materiálů v průběhu prováděných prací, může být ve stavební činnosti pokračováno až po odstranění všech těchto materiálů odbornou firmou na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k hlášení prací s azbestem, které musí být Hygienické stanici hl.m. Prahy – pobočce Sever, odd. hygieny práce, Měšická 646, Praha 9 – Prosek předloženo min. 30dnů před uvažovaným termínem zahájení prací.

MUDr. Helena Štolbová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever

