

Městská část Praha 20
Úřad městské části
Odbor hospodářské správy a investic
Josef Hohenberger
Jivanská 647
193 21 PRAHA 20

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
Doručeno: 18.02.2015
MCP20 002724/2015
listy: 1 přílohy:



Váš dopis značky | ze dne
- /2.2.2015

Naše značka
Zar/0464/2015

Vyřizuje | linka
Zarembová / 2330

Místo odeslání | dne
Praha 9.2.2015

Snížení energetické náročnosti - Dům dětí a mládeže, Ratibořická 1899/30, Praha – Horní Počernice
(BKN spol. s r.o.- 04/2014) – předložena DSP

K předložené dokumentaci sdělujeme, že školní areál je napojen na dodávku tepla z Pražské teplárenské soustavy. Předmětná stavba je situována v blízkosti ochranného pásma stávajícího rozvodného tepelného zařízení Pražské teplárenské a.s. V příloze zasíláme mapový podklad se zákresem tepelných sítí v okolí stavby.

Z důvodu ochrany zařízení Pražské teplárenské a.s. požadujeme:

- respektovat a dodržet při stavbě zákonné ochranné pásmo rozvodných tepelných zařízení Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu §87 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů CZT (§87 zákona č. 458/2000 Sb.) u uložení potrubí v klasickém kanále je oboustranně 2,5 m měřeno od vnější stěny kanálu (včetně tloušťky hydroizolace) a u předizolovaného potrubí oboustranně 2,5 m měřeno od uložení předizolovaného potrubí v pískovém loži v ochranné geotextílii (nikoliv od vnějšího pláště předizolované trubky či od osy trubky).

- neumísťovať do zákonného ochranného pásma tepelných rozvodů objekty zařízení staveníště, stanoviště stavební techniky, skládky vytěžené zeminy, stavebního a jiného materiálu, nestavět v zákonném ochranném pásmu tepelných rozvodů opěrné zídky, vnější schodiště, sloupky veřejného osvětlení, sloupky oplocení, reklamní sloupky, stanoviště kontejnerů a popelnic, firemní loga, lavičky, dopravní značky nepřekážet tepelné rozvody auty s větší dopravní zátěží.

Upozorňujeme, že v ochranném pásmu tepelných rozvodů a zařízení CZT je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. V případě poškození majetku Pražské teplárenské a.s. provede investor stavbu opravy tohoto majetku na vlastní náklady a uhradí Pražské teplárenské a.s. veškeré vzniklé ztráty včetně ztrát z důvodu přerušení dodávky tepla odběratelům.

Stavebník je při provádění prací povinen respektovat požadavky uvedené v tomto vyjádření.

Za předpokladu dodržení našich výše uvedených požadavků a podmínek, nemáme námítky vůči vydání stavebního povolení na stavbu „Snížení energetické náročnosti - Dům dětí a mládeže, Ratibořická 1899/30, Praha – Horní Počernice“ dle předložené dokumentace.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Úsek obchodní

170 00 Praha 7, Partyzánská 1/7

27

Ing. Pavlína Zarembová

specialista rozvoje tepelných sítí II

Příloha: 1 x situace M 1: 500 se zákresem tepelných sítí v oblasti stavby

