



## Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 21 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 600, fax: 271 071 783

### Dodatečné informace č.1

K veřejné podlimitní zakázce: „Půdní vestavba bytových domů Dobšická 1741 - 1742 a Jívanská 1743 - 1744“

#### Dotaz


Zadávací dokumentace neobsahuje tabulky výrobků. Prosíme o jejich doplnění.

#### Odpověď

Specifikace dveří a oken je podrobně ve slepém rozpočtu, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Zábradlí v BD bude stejné jako stávající do 3.NP – viz. foto, tj. ocelové, opatřené 1 základním a 2 vrchními nátěry. Sokl směrem do zrcadla schodiště se nebude provádět.

Zábradlí na opěrné zídce bude z ocelové trubky pr. 80 mm madlo + sloupky á 3 m, výška 900 mm, mezi 2 vodorovné tyče pr. 30 mm zavařené od sloupků. Sloupek uložen min. 300 mm v zídce. Ocel otryskaná a pošopovaná zinkem.



zpracoval: Ing. Aleš Lada

Praha 23.6.2016