

Č. M.	FUNKCE MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	Č.P.	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
3.01	SÁL – SPEC. UČEBNA	73,8	PŘÍR. LINOLEUM	P1	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=3000 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KER. OBKLAD ZA UMÝVADEM V LICI S OMÍTKOU V.O.=2000
3.02	UČEBNA 15 ŽAKŮ	40,0	PŘÍR. LINOLEUM	P1	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=3000 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KER. OBKLAD ZA UMÝVADEM V LICI S OMÍTKOU V.O.=2000
3.03	UČEBNA 15 ŽAKŮ	38,6	PŘÍR. LINOLEUM	P1	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=3000 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KER. OBKLAD ZA UMÝVADEM V LICI S OMÍTKOU V.O.=2000
3.04	KABINET	11,9	PŘÍR. LINOLEUM	P1	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=3000 SDK CELISTVÝ 1x15MM	–
3.05	CHODBA	55,9	TERAZZO	P2,P3	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=2600 SDK CELISTVÝ 1x15MM	–
3.06	SCHODIŠTĚ	29,3	TERAZZO	P6	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=2600 SDK CELISTVÝ 1x15MM	–
3.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=2600 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KERAMICKÝ OBKLAD
3.08	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=2600 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KERAMICKÝ OBKLAD
3.09	UMÝVÁRNA PERSONÁL	2,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=2600 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KERAMICKÝ OBKLAD
3.10	WC PERSONÁL	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=2600 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KERAMICKÝ OBKLAD
3.11	KABINET	18,1	PŘÍR. LINOLEUM	P5	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=2600 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KERAMICKÝ OBKLAD
3.12	WC DÍVKY	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=2600 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KERAMICKÝ OBKLAD
3.13	UMÝVÁRNA DÍVKY	3,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=2600 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KERAMICKÝ OBKLAD
3.14	WC DÍVKY	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=2600 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KERAMICKÝ OBKLAD
3.15	PISOÁRY	2,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=2600 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KERAMICKÝ OBKLAD
3.16	WC CHLAPCI	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=2600 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KERAMICKÝ OBKLAD
3.17	UMÝVÁRNA CHLAPCI	4,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	P4	SÁDROVÁ JEDNOVRST. HLAZENÁ OMÍTKA	PODHLÉD SV.=2600 SDK CELISTVÝ 1x15MM	KERAMICKÝ OBKLAD

POZNÁMKA

- S.H. udává spodní hranu nad čistou podlahou
- VZT potrubí vedené ve venkovním prostoru u zař.č. 3 bude opatřeno tepelnou izolací tl. 40 mm do plechu
- VZT potrubí vedené v půdním prostoru u zař.č. 3 bude opatřeno požární izolací EI 30
- Poloměr u kolen a oblouků je R100 mm
- Tepelná izolace tl. 40 mm do plechu
- Požární izolace EI 30
- Dveře bez prahu + mezera 10 mm (alt. dveřní mřížka – dodávka stavby)

KLIMA PROJEKT S.r.o.	U Výstaviště 15 370 05 Č.Budějovice tel: 385 510 900 fax: 385 345 260 klima@projekt@seznam.cz DIČ CZ 49050869		KRESLIL Ing. Ladislav Váňa	VYPRACOVAL Ing. Ladislav Váňa	ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavel Šíma
	STUPEŇ DPS	DATUM 09/2019	MĚŘÍTKO 1:50		
	INVESTOR Městská část Praha 20, ÚMČ Jívranská 647/10	FORMAT 3 A4			
	PROFESE Vzduchotechnika	ZAKÁZKA Č.			
	AKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPOJENCŮ PŮDNÍ VESTAVBA A ELEKTROINSTALACE	VZT-13-36-II			
	VÝKRES Půdorys 3.NP	VÝKRES Č. 4			

U Vystavíště 15  
370 05 Č.Budějovice  
tel: 385 510 950  
fax: 385 345 260  
klimaprojekt@seznam.cz  
DIČ CZ 49050869