



NAD VENKOVNÍM PROSTOREM, NEBO NAD TERÉNEM







NAD VYTÁPĚNÝM PROSTOREM



PRO ROZVODY PODLAH. VYTÁPĚNÍ BUDOU POUŽITY VÍCEVRSTVÉ TRUBKY PB DD 15x1,5
POTRUBÍ PRO PODLAHOVKY BUDE ULOŽENO DO SYSTÉMOVÝCH DESEK, NEBO DO SPONEK NA
INTEGRÁLNÍ PODLOŽCE NA POLYST. DESKÁCH. DO BETONU BUDE PŘIDÁN PLASTIFIKÁTOR.
PODĚL PLOCH BUDE PROVEDENA DILATACE VYMEZENÁ OKRAJOVOU DILATAČNÍ PÁSKOU.

ULOŽENÍ POTRUBÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
HARVAN	Ing. FIŠER	Ing. TEPLÝ
		
Země : ČR	Obec : PRAHA – HORNÍ POČERNICE	
Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20		
Akce : BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE		
Objekt : SO 01 BYTOVÝ DŮM		
Obsch : D.1.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ PODLAH VYTÁPĚNÍ		
Měřítko : 1:5		Příloha : D.1.1.4.2.06



BKN spol. s r.o.
Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz