




## ŘEZ 1-1




## ŘEZ 2-2




## ŘEZ 3-3



## ŘEZ 4-4




## ŘEZ 5-5



### POZNÁMKA VZT:

225x75 60 ← ROZMĚR M3/HOD  
 DLP DOLNÍ LÍČ OD PODLAHY  
 HLS HORNÍ LÍČ OD STROPU  
 o.o.p OSA POTRUBÍ OD PODLAHY  
 o.o.s OSA POTRUBÍ OD STROPU  
 SHR SPODNÍ HRANA ROVNÁ  
 HHR HORNÍ HRANA ROVNÁ  
 s+ SERVOPONON  
 NEOZNAČENÁ R=150, 1D  
 VEŠKERÁ KOLENA A ROZBOČKY NA PŘETLAKOVÝCH ČÁSTECH VZDUCHOVODŮ OSADIT VODÍCÍMI PLECHY  
 VEŠKERÉ VEDENÍ VZT V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH A V 1.PP NUTNO PŘED MONTÁŽÍ ZKOORDINOVAT S POTRUBNÍMI ROZVODY ZTI A ÚT  
 ROZSAH PROTIPOŽÁRNÍCH IZOLACÍ NA POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY JE URČEN POPISEM VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI PD VZT  
 VEŠKERÉ NASÁVACÍ POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU A VÝFUKOVÉ POTRUBÍ U ZAŘ.Č. 1 BUDE MIMO ÚSEKŮ S PŘEDEPSANOU PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL.35MM  
 VEŠKERÉ PŘÍVODNÍ A ODSÁVACÍ POTRUBÍ VZT U ZAŘ.Č. 1 BUDE MIMO OHEBNÝCH HADIC S TEPELNOU IZOLACÍ OPATŘENO SAMOLEPÍCÍ PAROTĚSNOU TEPELNOU IZOLACÍ TL.20MM



± 0,000 = 283,290 m n.m, B.p.v / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :	<b>BKN</b> spol. s r.o. Vladislavova 29/1 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
J.FOIST	Ing. FIŠER	Ing. TEPLÝ	
Země : ČR	Obec : PRAHA - HORNÍ POČERNICE		
Investor : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20			
Akce : <b>BYTOVÝ DŮM NÁCHODSKÁ HORNÍ POČERNICE</b>			Stupeň : DPS
Objekt : SO 01 BYTOVÝ DŮM			Datum : 09/2021
Obsah : <b>ŘEZY VZT</b>			Zak.číslo : 5331/17
			Měřítko : Příklad : 1:50 <b>D.1.1.4.3.5</b>