



**LEGENDA:**

JIMACI ST FASZ08  
S JIMACI SOUSTAVOU SPOJITÝ KŘESNÝ VODNÉ PŘEDMĚTY  
V BLÍZKOSTI JIMACIHO VEDENÍ A SVODU  
CSN EN 62 306-1 (-4), CSN 33 2000-4-41,  
CSN 33 2000-5-54

SVODY FASZ010  
TRÍDA OCHRANY PŘED BLESKEM – LPS II,  
HODNÁ OCHRANY PŘED BLESKEM – (LPS) II,  
POČET SVODŮ JE NAVRŽEN DLE CSN EN 62305  
LPS II, 10m – 15 SVODŮ

UZEMNĚNÍ FASZ004  
LPS II, 10m – 15 SVODŮ

VEDENÍ POTENCIÁLNĚHO VYROVNÁNÍ:  
DRÁHY (FAZD) JIMACI O PRŮŘEZU 8mm UCHOZENY NA STŘEŠE PO 1m  
SVOJÍ DÍLČÍ OCHRANOU JE SVISLÝCH STĚNÁCH V PLASTOVÝCH PŘÍKRYTÝCH  
S VŘUTEM A HŘÍZDINKOU  
SVODY MEZI ZVUŠENÍ SVORKOU A ZEMNÍČEM PROVĚZT DRÁTEJ  
O PRŮŘEZU 10mm  
ZEMNÍČ BUDE PROVÁZEN PÁSKEM FAZN 30x4

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY – IČO: 27 06 06 59	
AUTOR: ING. ARCH. V. DROBNÝ ING. ARCH. M. KAPRLE	
<div>SPORTOVNÍ PROJEKTY PROJEKTANT STAVBY 000 1111111</div>	
PROJEKT ELEKTRO	JIRÍ TOUŠAN – PROJEKTIV STRAŠENSKÁ 614, 13101 IČ: 627 74 271
VÝKONOVÁ KONTROLA	JIRÍ TOUŠAN
HPR: POS	ING. P. HRUSICKÁ
TÉMA: TĚLOVÝČIŠNA V ULICI JIVANSKÁ	
HODNÍ POKROČENÍ	
SO-02.7 ELEKTRO	
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE DISPOZICE STŘECHY – UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD	
DOKUMENTACE: DP5 DATUM: 06/2020 ČÍSLO DOKUM.: D-SO-02.7	
MĚŘITKO	1:100
OSLOV PŘÍLOH	OSLOV PŘÍLOH
07	