



Váš dopis č. j.: sine  
Ze dne: 16. 6. 2017  
Naše č. j.: HSHMP 31172/2017  
Sp. zn.: S-HSHMP 31172 /2017  
Vyřizuje: MUDr. Kaňková  
Tel.: 286 883 001  
E-mail: eva.kankova@hygpaha.cz  
V Praze dne: 20. 7. 2017

Sportovní projekty s.r.o.  
Ing. Arch. Viktor Drobný  
Sokolovská 87/95  
186 00 Praha 8

**PD k územnímu a stavebnímu povolení – Tělocvična v ulici Jívanská, k.ú. Horní Počernice,  
Praha 20 - závazné stanovisko hygienika**

Na základě žádosti stavebníka m.č. Praha 20, Jívanská 647, Praha 9 IČ 00240192 zastoupeného na základě plné moci projektantem Ing. Arch. Viktorem Drobným podané dne 20.6. 2017 posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst.2 písm.i zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) projektovou dokumentaci zpracovanou k územnímu a stavebnímu povolení na stavbu tělocvičny, ul. Jívanská, poz.č. 786/129, 786/70, 786/71, 781/3, 781/4 a č. 3866 v k.ú. Horní Počernice, Praha 9.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů o ochraně veřejného zdraví vydává zástupce HSHMP toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace na shora uvedenou stavbu se

**s o u h l a s í**

za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Zajistíte realizaci protihlukových opatření a omezením doby práce hlučných stavebních mechanismů, že během demoličních a stavebních prací bude v době od 7.00 hod. do 21.00 hod. dodržen hygienický limit  $L_{Aeq,T}$  65 dB ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu doložíte protokolem z měření, že hlučnost všech instalovaných stacionárních zdrojů hluku splňuje hygienický limit  $L_{Aeq,T}$  50/40 dB ve venkovním chráněném prostoru nejbližší stavby.
3. Rovněž předložte protokol o seřízení a zaregulování VZT na projektem stanovené hodnoty.

**Odůvodnění:** Předložená PD byla zhotovena v dubnu 2017. Jedná se o výstavbu tělocvičny včetně přípojek inženýrských sítí na rohu ul. Jívanská a Javornická, plocha navazuje na školní sportovní areál. Tělocvična bude přístupná hlavním bezbariérovým vchodem z ul. Jívanská. Provoz areálu bude probíhat v době 6.30hod.-21.30hod.

V 1. NP je vstup a zádveří z ul. Jívanská, rovněž je navržen vstup ze sportovního areálu školy. Na hlavní vstup navazuje recepce (správce), sklad občerstvení (řešeno formou nápojových a potravinových automatů), WC správce, ošetrovna vybavená umyvadlem, WC muži, WC ženy, úklidová komora s výlevkou. U schodiště je umístěn výtah, technická místnost, šatny, umývárny a WC dělené dle pohlaví, tělocvična a 2 nářadovny. Povrch podlahy v tělocvičně je dřevěný, na stěnách i na stropu je umístěn širokopásmový akustický obklad pro snížení doby dozvuku na 2,05s. Ve 2. NP jsou šatny, sprchy a WC, učebna vybavená umyvadlem s návazností na sklad a na čajovou kuchyňku. Strop učebny bude rovněž opatřen celoplošným širokopásmovým podhledem. Učebna bude sloužit jako přípravná před sportovními zápasy.

Navržená VZT rovnotlase větrá tělocvičnu, uvažuje se s množstvím vzduchu 70m<sup>3</sup>/hod./sportovce – pro max. 60 osob, dále 25m<sup>3</sup>/hod./diváka – max. pro 150 diváků. Dále je navrženo větrání šaten, sprch a umýváren, učebny. Větrání úklidových komor bude zajištěno pomocí mřížky ve dveřích. Znehodnocený vzduch bude veden nad střechu objektu.

Součástí projektu byl výpočet umělého osvětlení.

Čj : HSHMP 31172/2017

Objekt je připojen na městské inženýrské sítě a vytápěn zemním plynem. Pro tělocvičnu je navrženo 5 parkovacích stání.

Podmínky vyplývají ze zák.č.258/2000 Sb. a z NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a předpisů .

**Upozornění projektantovi :** NV č. 148/2006 Sb. bylo zrušeno a je nahrazeno NV č.272/2011 Sb. v platném znění.



**MUDr. Eva Kaňková, CSc**  
Vedoucí oddělení hygieny komunální



**Příloha:** 1x PD

Co: HK, aa