

## Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

Číslo vyjádření: 4924/19

Žadatel: Sportovní projekty s.r.o., Sokolovská 85/95, 180 00 – Praha 8  
Ing. arch. M. Kabriel

Investor: MČ Praha 20 – Horní Počernice, Jívanská 647/10  
193 21 Praha 9 – Horní Počernice

Název akce: „Tělocvična v ulici Jívanská“

Stupeň PD: DUR+DSP

### Zájmové území:

Adresa: Hlavní město Praha, ul. Jívanská, Javornická

Kat. území: Horní Počernice, parc .č. 786/129, 786/70, 786/71, 781/3, 781/4, 3866

Žadatel vymezil žádostí a příloženou projektovou dokumentací zájmové území.

Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.

Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

### Dojde ke kontaktu s VO - výměna a přeložka kabelového vedení

Dle předložené dokumentace bude vyměněno kabelové vedení mezi stávajícími stožáry VO 915385 – 915386.

Stožáry budou propojeny kabelem CYKY 4J x 10 mm<sup>2</sup>, zároveň s kabelovým vedením bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.

V místech vjezdů a přejezdů musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 s krytím 1 m.

**Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink PRE 26705 5471 nebo 26705 5483. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započatím prací a po ukončení prací.**

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO:

Jiří Beneš, mobil 778 883 990, e-mail: [jiri.benes@thmp.cz](mailto:jiri.benes@thmp.cz)

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

**Při nedodržení podmínek nebude možné VO předat do majetku MHMP.**

V Praze dne: 8. 8. 2019

Vyřizuje: David Kudrnka

Za společnost THMP, a.s.:



Ing. Věra Bursíková  
ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.