

Váš dopis ze dne:
11.10.2017
Vyřizuje / telefon:
Ing. Pavel Štěp / 267052635

Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95
186 00 Praha 8 Karlín

V Praze dne 11.10.2017

Věc: Tělocvična, Jívanská č.par.786/129, Horní Počernice, Praha

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení na výše uvedenou stavbu.

Požadovaný příkon elektřiny pro objekt ve výši celkem $P_i = 150 \text{ kW}$ / $P_s = 65 \text{ kW}$ bude dodán ze stávající distribuční sítě 1 kV (z průběžného kabel. vedení NN z nové SP 5 s ER). Pro odběr se osadí před elektroměrem hlavní jistič 3 x 125 A.

Objekt bude z přípojkové skříně připojen pouze jedním kabelem v majetku odběratele. Měření odběru se umístí v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Případné konzultace řeší útvar PREdi - oddělení netechnických ztrát, e-mail: podporasp@pre.cz, telefon 267053621, Na Hroudě 4/1492, Praha 10 - Vršovice.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, požádají koneční zákazníci o připojení a výši příkonu nového odběrného místa, nebo o zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného místa, na předepsaných tiskopisech pro každý odběr samostatně v Zákaznickém centru PRE. Vyřizená žádost stanoví hodnotu hlavního jističe před elektroměrem a požadavek úhrady měrného podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdistribuce, a.s. nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. Za dodržení ustanovení ČSN a platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu.

Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdistribuce, a.s. je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**, bližší informace na webových stránkách PREdistribuce, a.s. (www.predistribuce.cz).

Toto vyjádření vydáváme pouze pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení (územního rozhodnutí) a nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdistribuce, a.s. k provádění výkopových prací.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

Ing. Milan Válek
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100
Příloha: Projektová dokumentace

PREdistribuce, a.s.
Svornosti 3199/19a
150 00 Praha 5
31