



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Název veřejné zakázky: Tělocvična v ulici Jívanská

Dotaz (žádost):

Žádáme zadavatele o potvrzení, zda zadání okem "výplně vnějších otvorů jsou navrženy ocelové žárově zinkované s povrchovou úpravou dle RAL..." je správné? Nejedná se o chybu v projektové dokumentaci s tím, že jsou myšleny okna v hliníkovém rámu?

Odpověď:

V projektové dokumentaci se o chybu nejedná.

Projekt požaduje vnitřní i vnější výplně dle specifikace PD.

Upřesňujeme parametry vnějších výplní:

- Hloubka stavebního profilu 80 mm
- Požadované U celé výplně bude max. 1,2 W/m².K

V Praze dne 1. 12. 2022

Ing. Zdeněk Vavruška
vedoucí odboru