



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Název veřejné zakázky: Tělocvična v ulici Jívanská

Dotaz (žádost):

Prosím Vás pro nacenění o zaslání schémat těchto rozvaděčů:

EL1 ELEKTROMONTÁŽE

Pol 1 Rozvaděč oceloplechový, volně stojící, vč. výstroje 1ks

Pol 2 Rozvaděč oceloplechový, volně stojící, vč. výstroje 1ks

Pol 3 Rozvaděč plastový, vč. výstroje pro ovládání osvětlení (RO) 3ks

dále Vás prosím o

- upřesnění typů svítidel u šaten (referenční výrobce) podobně jako je uveden u haly (Elkovo Cepelik)

- specifikaci systému DALI).

Odpověď:

- 1) RH1 - je v elektrorozvodně viz příloha
- 2) RT2 - je v technické místnosti viz příloha
- 3) RO – rozvaděče jsou 2x osvětlení v hale a 1x u správce (RO3) viz příloha
- 4) Upřesnění svítidel u šaten – viz výpočet osvětlení a seznam svítidel v příloze
- 5) Specifikace systému DALI:

Přijímač spolu s vysílačem systému je určen pro řízení stmívatelných DALI předřadníků. Přijímač umožňuje i napájení dvoudrátové DALI sběrnice. Je uzpůsoben pro vestavbu do svítidel osazených v prostoru sportovní haly. V prostoru haly budou osazeny 3 převodníky pro řízení tří větví osvětlení.

Systém obsahuje převodníky osazené do rozvaděče RO1. Převodník má 4 kanály a rf dosah 150 m, jeden převodník může být nastaven na max. 50 kódů, pro uvedenou aplikaci budou použity 2 kpl.

Jedná se o vestavné převodníky do RO1 s možností dálkového bezdrátového ovládání.

Ruční programování kódů vysílačů, funkcí a parametrů lze u přístrojů systému nahradit dálkovou správou pomocí příslušného SW. Asistent a vysílače. Dálkovou správou lze nastavovat i další jinak nepřístupné funkce a parametry.

Ovládání osvětlení v prostorách tělocvičny:

budou rozsvícena svítidla dle požadavku na vybraný sport. Ve třech sekcích s možností spínání z rozvaděčů RO1 a RO2 u severního a jižního vstupu, nebo z rozvaděče RO3, umístěného v prostoru místnosti správce. Silová část a zařízení pro regulaci osvětlení (DALI) budou umístěna v rozvaděči RO1 (tělocvična). Svítidla v tělocvičně budou připojena v sekcích přes samostatné stykače umístěné v rozvaděči elektro v RO1.

Na samostatné okruhy budou rozsvícena i svítidla, aby tak mohlo být samostatně využíváno osvětlení pro úklid.

Ve výkazu výměr se nic nemění.

Pokud jsou v dokumentaci uvedeny konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito s vědomím objednatele výrobků jiných o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

Do zadávací dokumentace byl doplněn soubor
„Příloha č. 1 ZD - PD část 7 - Vysvětlení ZD 8 - doplnění SO-02.7.zip“

V Praze dne 2. 12. 2022

Ing. Zdeněk Vavruška
vedoucí odboru