



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Název veřejné zakázky: Tělocvična v ulici Jívanská

Dotaz, bod 1:

Vysvětlení výkazu výměr pro část ÚT a VZT:

Děkujeme za upřesnění oceňovaných položek výkazu výměr části ÚT a VZT v Dodatečné informaci č. 10 a 12. Chápeme tedy správně, že dodavatel má nyní ocenit pouze zažlucené položky v těchto listech?

Odpověď k bodu 1:

Ano, vyplnit pouze zažlucená políčka.

Dotaz, bod 2:

Výkaz výměr list ÚT – níže uvedené položky nejsou zažlucené, tzn. že se neoceňují? Žádáme zadavatele o upřesnění.

Kaskáda směřovaný okruh ÚT, ohřev TV, H1, MF	ks	1,00
výstup 2x MF vstup		
Sada svorek pro regulátor RVS43.345	ks	1,00
Komunikační Clip-in BSB/LPB	ks	2,00
Ovládací panel	ks	1,00
Plochý kabel pro ovládací panel AVS37 -1m	m	1,00
Plastová krytka pro ochranu plošných spojů	ks	1,00
Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm	ks	2,00
Čidlo teploty jímky NTC 10 kOhm 6m	ks	1,00
Web sere pro 4 přístroje RVS/LMS	ks	1,00
NEUTRAKON 100/70, neutralizační box vč. náplně GS 4kg ks	ks	1,00
Rozšiřující modul pro RVS43.345	ks	1,00
Rozšiřující modul pro RVS75 -0,4m	ks	1,00
Plochý kabel pro rozšiřující modul AVS75 .370/109	ks	1,00
Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm	ks	4,00

Odpověď k bodu 2:

Uvedené položky jsou součástí ceny kotle, nejsou zažlucené pro vyplnění, a proto se nevyplňují.

Dotaz, bod 3:

Ve výkazu výměr jsme nenašli položku pro ocenění drátkobetonu. V Technické zprávě v části D.2. Založení - základové konstrukce se píše viz: Podkladová nosná deska v tělocvičně a nářadovnách bude provedena jako drátkobetonová tl.140mm. Betonová deska bude vyrobena z betonu C25/30 s rozptýlenou výztuží - ocelové drátky. Děkujeme za doplnění.

Odpověď k bodu 3:

Drátkobeton je ve výkazu výměr uveden, není v části základy, ale je v mazaninách. Výměra odpovídá rozsahu v tabulkách místností, tedy Podlahy P4 a P12, tak jak je uvedeno ve výkazu výměr pod položkou 120 objektu SO-02 Tělocvična.

120	K	631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	189,047
	VV		"P4" 1339,73*0,14		187,562
	VV		"P12" 10,61*0,14		1,485
	VV		Součet		189,047

Dalšími položkami souvisejícími s drátkobetonem jsou položky:

113	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	189,047
	VV		"P4" 1339,73*0,14		187,562
	VV		"P12" 10,61*0,14		1,485
	VV		Součet		189,047

116	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	253,172
	VV		"zázemí 1.NP" 347,31*0,15		52,097
	VV		"P4" 1339,73*0,14		187,562
	VV		"P12" 10,61*0,14		1,485
	VV		"zvýšené podium" 2,40*18,66*0,15+2,40*14,75*0,15		12,028
	VV		Součet		253,172

V Praze dne 12. 12. 2022

Ing. Zdeněk Vavruška
vedoucí odboru