



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23

Název veřejné zakázky: Tělocvična v ulici Jívanská

Dotaz:

Reakce na vysvětlení zadávací dokumentace č. 21, dotaz/odpověď č. 3

„SO-02 oddíl 712 Povlakové krytiny V pol. 194 je uveden jako parotěsná vrstva"pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem". Podle výpisu skladeb má být jako parotěsná vrstva použit "pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou hliníkovou vložkou kaširovanou skleněnými vlákny a jemnozrnným posypem.

Žádáme zadavatele o vyjádření, které řešení je správné a případně žádáme o opravu soupisu prací s výkazem výměr.

Odpověď k bodu 3:

Výběr konkrétního výrobce asfaltového pásu je věcí dodavatele stavby. Je nutné dodržet pouze parametry uvedené v PD. Dle porovnání popisu VV a PD se je podle našeho názoru jedná o stejný“

Podstatou dotazu je rozpor mezi soupisem prací s VV a výpisem skladeb střech, kde soupis obsahuje oxidovatelný pás a skladba střechy obsahuje modifikovaný pás, tj. asfaltové pásy jiných parametrů, použití a vlastností.

Žádáme znovu zadavatele o vyjádření, které řešení je správné, který pás má být použit jako parotěsná vrstva, a případně žádáme o opravu soupisu prací s výkazem výměr.

Odpověď:

Platí SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou hliníkovou vložkou kaširovanou skleněnými vlákny a jemnozrnným posypem.

Do příloh zadávací dokumentace byl vložen upravený výkaz výměr.

Účastníci musí v nabídkách nacenit aktualizovaný výkaz výměr, jinak bude nabídka vyřazena z hodnocení.

V Praze dne 6. 1. 2023

Ing. Zdeněk Vavruška
vedoucí odboru