



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24

Název veřejné zakázky: Tělocvična v ulici Jívanská

Dotaz, bod 3:

Ve výkazu výměr uvádíte u položky č. 238 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz. Tloušťku 12 mm. Ve skladbě OP1 – OP3 je uvedena tloušťka 10 mm. Prosím o upřesnění, která tloušťka platí a opravu.

Odpověď k bodu 3:

Platí tloušťka 10 mm.

Dotaz, bod 4:

Prosíme o vysvětlení položky 5.6. z kapitoly Vnitřní vybavení - Informační systém. U této položky se odkazujete na plán PBŘ ovšem v plánu tabulka s evakuačním plánem popsána není.

Odpověď k bodu 4:

Evakuační plán není součástí projektové dokumentace, tedy ani PBŘ. Jedná se o provozní dokumentaci provozovatele/uživatele. Počet evakuačních plánů je odhad, který bude upřesněn až při realizaci stavby.

Dotaz, bod 5:

UPS stanice – prosíme o lepší specifikaci (rozměry, kW apod.)

Odpověď k bodu 5:

UPS pro EPS (pol. 152) - bude zálohovat ZOTK = otevírání dveří – 3x požární dvoukřídlé dveře + 8x střešní světlíky = pohony musí být 230 V,
před realizací potvrdit skutečný typ pohonů a požadovaný odběr – projektovaná UPS / záložní zdroj – klasická UPS, zdánlivý výkon 4800 W / 6000 VA (708,5 x 262,4 x 612,9 mm, 68 kg)

Pro samotný systém EPS je Aku 12 V/24 Ah – (pol. 153)

UPS pro PZTS (pol. 177) je akumulátor osazený v boxu pro ústřednu

UPS pro SKS (pol. 220) je UPS vestavná v Rackové skříni (3000 VA)

UPS pro CCTV (pol. 243) je UPS vestavná v Rackové skříni (3000 VA)

Dotaz, bod 6:

Technická zpráva se zmiňuje o mobilních zástěnách pro oddělení prostoru tělocvičny na 3 části. Ve výkazu výměr tyto zástěny nejsou. Prosím o doplnění.

Odpověď k bodu 6:

Ve výkazu výměr řádek 452 v záložce SO 02 Tělocvična.

452	K	796214	1.14 D+M Dělicí síť, rozměr 22,60x9,90m, s navíjecím zařízením, el.pohonem a el.rozvaděčem, kompl.provedení podle v.č.7 -Interier	kpl	2,000		0,00
-----	---	--------	---	-----	-------	--	------

Dotaz, bod 7:

Na základě změny VV u předchozích dotazů žádáme zhotovitele o prodloužení podání cenových nabídek.

Odpověď k bodu 7:

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje.

Nová lhůta pro podání nabídek se stanovuje na **23. 1. 2023 do 9:00 hodin**.

Dotaz, bod 8:

U položky č. 424 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m² prosím o přibližnou specifikaci odstínu obkladů. Ceny keramiky se od tohoto parametru odvíjejí.

Odpověď k bodu 8:

Odstín keramiky je na výkrese č.6. – schéma kladení keramické dlažby a obkladu, část dokumentace Interiér.

Dotaz, bod 9:

V nejnovějším výkazu výměr z 2. 1. 2023 máte uveden Datum 7. 12. 2022, prosíme o opravu.

Odpověď k bodu 9:

Datum aktualizováno.

Do příloh zadávací dokumentace byl vložen upravený výkaz výměr.

Účastníci musí v nabídkách nacenit aktualizovaný výkaz výměr, jinak bude nabídka vyřazena z hodnocení.

V Praze dne 9. 1. 2023

Ing. Zdeněk Vavruška
vedoucí odboru