



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 25

Název veřejné zakázky: Tělocvična v ulici Jívanská

Dotaz, bod 1:

SO 03 Venkovní úpravy

položka 91soupisu prací s VV - "D+M Oplocení č.1, ocelové sloupky pozink + plotový rám s výpletem z plotového pletiva, výška 1,0m, délka 10,90m ozn.X11, výkr.č. D03.9" - podle PD je popis položky "7x ocel. sloup Ø50/3 mm, dl. 1800 mm, povrch. úprava: pozink, výplň: 5x plotový rám 2000/1000 s výpletem z lisovaného pletiva Ø38 mm, 1x plotový rám 900/1000 s výpletem z lisovaného pletiva Ø38 mm" - uvedený průměr 38 mm se týká průměru drátu pletiva? Takové pletivo neexistuje. Běžné výrobky s okem 50x50mm (jak požaduje výkresová část PD) mají průměr drátu 2,8mm.

Žádáme zadavatele, aby prověřil požadavky zadání a provedl opravu soupisu prací s VV.

Odpověď k bodu 1:

Jedná se o překlep – tl. drátu 3,8 mm. Takové pletivo v plotovém rámu existuje, je to tradiční výrobek v segmentu plotových dílců. Není nutná oprava soupisu prací ve VV.

Dotaz, bod 2:

Vzhledem k dosavadním úpravám (vysvětlení položek a navýšení položek) soupisu prací s výkazem výměr žádáme zadavatele o prověření maximálně přípustné nabídkové ceny ve výši 120 000 000,- Kč bez DPH (článek č. 8. Zadávací dokumentace). Domníváme se, že po všech uveřejněných změnách došlo k takovému navýšení, které překročí stanovený limit.

Odpověď k bodu 2:

Maximální přípustná nabídková cena nebude navýšena. Navýšení způsobené úpravami soupisu prací ve výkazu výměr je zanedbatelné (navýšení hodnoty zakázky o cca 0,2 %).

Dotaz, bod 3:

S přihlédnutím k opakovaným úpravám zadání včetně soupisu prací s výkazem výměr žádáme zadavatele o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Odpověď k bodu 3:

Lhůta pro podání nabídek už byla na základě předchozího vysvětlení ZD prodloužena do **23. 1. 2023 do 9:00 hodin**.

V Praze dne 10. 1. 2023

Ing. Zdeněk Vavruška
vedoucí odboru