



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky: Oprava povrchu ulic Vysokovská a Jeřická

Dotaz 1:

Dle výkresu vzorových příčných řezů v projektové dokumentaci jsou v ulici Jeřická 2 osazeny záhonové obrubníky ABO 8T na rozhraní chodníku a zeleně. Ve VV se však položka pro dodávku a osazení těchto obrub nenachází. Žádáme zadavatele o doplnění do VV a přesnější specifikaci rozměrů obruby.

Odpověď 1:

Betonové chodníkové obruby do ulice Jeřická byly doplněny do rozpočtu ABO 8T roz. 1000 x 80 x 200 mm vč. Bet. lože

Dotaz 2:

Dle výkresu vzorových příčných řezů v projektové dokumentaci je obrušná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 S 50/70 FORTA FI. Naproti tomu dle technické zprávy a VV je obruš z asfaltového betonu ACO 11. Žádáme zadavatele o upřesnění, jaký druh asfaltového betonu má uchazeč ocenit.

Odpověď 2:

PD je upravena dle TZ – v rozpočtu je to správně

Dotaz 3:

Dle výkresu vzorových příčných řezů v projektové dokumentaci je ložná vrstva z asfaltového betonu ACL 16 S 50/70 FORTA FI. Naproti tomu dle technické zprávy a VV je obruš z asfaltového betonu ACL 16. Žádáme zadavatele o upřesnění, jaký druh asfaltového betonu má uchazeč ocenit.

Odpověď 3:

PD je upravena dle TZ – v rozpočtu je to správně

Dotaz 4:

Ve výkazu výměr SO 100 Oprava povrchu ulice Vysokovská je uvedena skladba vozovky v pol. č. 18 a 19 jako ACO 11 tl 40 mm a ACL 16 tl 70 mm, zatímco vzorový řez uvádí skladbu ACO 11S Forta FI tl 50 mm a ACL 16S Forta FI tl 60 mm. Žádáme zadavatele o vyjasnění a uvedení projektové dokumentace a výkazu výměr do souladu.

Ve výkazu výměr SO 100 Oprava povrchu ulice Vysokovská není ve vjezdech a chodnících uvažováno odstranění podkladních vrstev z betonu ani kameniva a zřízení nových podkladních vrstev, zatímco vzorový řez uvádí skladbu s novými podkladními vrstvami ve vjezdech ŠD tl 150 mm a KSC tl 100 mm a v chodnících ŠD tl 150 mm. Žádáme zadavatele o vyjasnění a uvedení projektové dokumentace a výkazu výměr do souladu.



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611

Ve výkazu výměr SO 100-1 Oprava povrchu ulice Jeřická je uvedena skladba vozovky v pol. č. 25 a 26 jako ACO 11 tl 40 mm a ACL 16 tl 70 mm, zatímco vzorový řez uvádí skladbu ACO 11S Forta FI tl 50 mm a ACL 16S Forta FI tl 60 mm. Žádáme zadavatele o vyjasnění a uvedení projektové dokumentace a výkazu výměr do souladu.

Ve výkazu výměr SO 100-1 Oprava povrchu ulice Jeřická nejsou uvažovány nové podkladní vrstvy, zatímco vzorový řez uvádí skladbu s novými podkladními vrstvami ve vjezdech ŠD tl 150 mm a KSC tl 100 mm, v místech pro parkovací stání ŠD tl 200 mm a KSC tl 150 mm a v chodnících ŠD tl 150 mm. Žádáme zadavatele o vyjasnění a uvedení projektové dokumentace a výkazu výměr do souladu.

Odpověď 4:

Do rozpočtu jsou přidány položky odstranění kameniva v chodníku a ve vjezdech kamenivo a beton.

Dále jsou přidány do komunikací položky dodávka štěrkodrtě a SC C8/10. Oprava položek ve vodorovné dopravě a ve skládkách

Do rozpočtu byly přidány položky štěrkodrt, SC C8/10 pod dlažbu v chodníku, ve vjezdech a parkovací stání

Připomínáme, že do příloh zadávací dokumentace byl vložen nový výkaz výměr, který se bude naceňovat k podání nabídky! Dále je vložen nový výkres PD vzorových příčných řezů.

Lhůta pro podání nabídek je do 23. 6. 2025 do 9:00 hodin.

V Praze dne 11.6.2025

Dana Králová