



POZNÁMKY:  
Přesné rozmístění distribučních elementů, potrubních rozvodů, jednotek nutno řešit dle koordinačních výkresů s ostatními profesemi.

PŘEFUKY (sociální zařízení apod.):	Čistá plocha [m <sup>2</sup> ]
Množství vzduchu [m <sup>3</sup> /h]	
< 100	0,010
101-200	0,025
201-300	0,040
301-500	0,070
500-800	0,100

±0,000=270,300

Akce			
NÁJEMNÍ BYTY BERANKA HORNÍ POČERNICE			
Investor Městská část Praha 20 Jivanská 647, 193 21 Praha 9			
Projektant B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, <a href="http://www.bkn.cz">www.bkn.cz</a>			
Vyraboval Vypracoval Ing. Miloš Vaněk		Zodpovědný projektant Ing. Jiří Fíber Hlavní projektant Ing. Vladimír Teplý	
BKN		Prozřetel	Podřetel
Stupeň Dokumentace pro provádění stavby			
Objekt SO 01 – bytový dům			
Obsah VZDUCHOTECHNIKA			
Měřítko 1:50			
PŮDORYS STŘECHY			
Datum 07/2025	Zak. číslo 5350/17	Č. výkresu D.1.1.4.3.14	