



ZKOUŠKY A REVIZE

DOPRAVOVANÝ PLYN	ZEMNÍ PLYN
PROVOZNÍ PŘETLAK	2,1 kPa
ZKUŠEBNÍ PLYN	VZDUCH
ZKUŠEBNÍ PŘETLAK – ZK. PEVNOSTI	100 kPa
DÉLKA ZKOUŠKY – ZK. PEVNOSTI	15 MINUT
ZKUŠEBNÍ PŘETLAK – ZK. TĚSNOSTI	5,0 kPa (15 kPa PŘI VEDENÍ VE ZDIVU)
OBJEM PLYNOVODU	NAD 50 dm <sup>3</sup> , DO 300dm <sup>3</sup>
DÉLKA ZKOUŠKY – ZK. TĚSNOSTI	30 MINUT

TLAKOVÁ ZKOUŠKA A REVIZE SE PROVEDOU PODLE EN 1775 A TP G 704 01  
PROVOZNÍ ZKOUŠKA SPOTŘEBIČŮ SE PROVEDE DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

označení	popis, typ, výkon	přetlak plynu	spotř. paliva	celkem
PK	PLYNOVÝ NÁST. KOTEL TEPLOVODNÍ, KONDENZAČNÍ, UZAVŘENÝ VÝKON 4,9 - 33,7 kW (80/60°C) š=520;v=735; hl.=425mm; KOUŘOVOD 125/80mm, EL. PŘÍKON 97W	2,0 kPa	max. 3,6 m <sup>3</sup> /hod ZEMNÍ PLYN	2 ks

POZNÁMKY:

MAX. HODINOVÁ SPOTŘEBA ZEM. PLYNU = 7,2 m3/hod

MAX. VNITŘNÍ PLYNOVOD PODLE TP G 704 01 A EN 1775

PROVOZNÍ PŘETLAK VNITŘNÍHO PLYNOVODU = 2,1 kPa

PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ (STÁV. STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA) JE UKONČENÉ HUP - STÁVAJÍCÍM ZEMNÍM UZÁVĚREM. HUP JE DĚLÍCÍ MÍSTO MEZI PLYNÁRENSKÝM ZAŘÍZENÍM PPD a.s. A ODBĚRNÍM PLYNOVÝM ZAŘÍZENÍM. PLYNÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ PRODLUŽOVAT. NA HUP BUDE NAVAZOVAT ODBĚRNÍ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ - DOMOVNÍ PLYNOVOD.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ A V PRŮBĚHU PRACÍ DBÁT, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ. PŘI STYKU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI POVRCHŮ VEDENÍ V SOULADU S USTANOVENÍMI ČSN 73 6005 A PODMÍNKY SPRÁVCŮ VEDENÍ. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3050.

Akce

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA  
HORNÍ POČERNICE

Investor

Městská část Praha 20  
Jivanská 647, 193 21 Praha 9

Projektant

B K N , spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, [www.bkn.cz](http://www.bkn.cz)

Vypracoval

Marek Harvan

Zodpovědný projektant

Ing. Jiří Fišer

Hlavní projektant

Ing. Vladimír Teplý

rozdílko

pare č.

Stupeň

Dokumentace pro provádění stavby

Objekt

SO 01 – bytový dům

Obsah

Plynová zařízení  
PŮDORYS I.N.P.

Měřítko

1:50

Datum

07/2025

Zak. číslo

5350/17

Č. výkresu

D.1.1.4.7.03