

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Doručeno: 12.03.2018

MCP20 005195/2018

listy: 2

přílohy:

Váš dopis ze dne:

15.02.2018

Vyřizuje / telefon:

Ing. Pavel Štěp / 267052635



Městská část Praha 20

Jivanská 647/10

193 00 Praha 20 Horní Počernice

V Praze dne 06.03.2018

Věc: BD, Tlustého č.par.36, Horní Počernice, Praha

Pro zajištění Vámi požadovaného příkonu pro objekt $P_i = 176 \text{ kW}$ / $P_s = 36 \text{ kW}$ (dle hlavního jističe před elektroměrem: bytové jednotky $15 \times 3 \times 25 \text{ A}$, společné prostory $3 \times 25 \text{ A}$), je nutné upravit stávající a vybudovat nové energetické zařízení PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdistribuce) v následujícím rozsahu:

a) Rozvody 1 kV

Stávající dom.skř.SP 5 1874 bude vyměněna za novou děl.skř.SR 3, z volného pole bude položen nový kabel smyčkově (nová SP 5) do stávající děl.skř.SR 4 (82/1751).

Uvedené technické řešení doporučujeme zapracovat do projektové dokumentace pro územní řízení (dále DÚR) v rámci celé výstavby. Na přiložené situaci je zakreslen rozsah a trasa rozvodného zařízení. Návrh je zpracován pro standardní stupeň zajištění dodávky elektřiny.

Projektovou dokumentaci DÚR předložíte PREdistribuce k odsouhlasení. **Na základě vyplněného formuláře žádosti o připojení** (k dispozici na www.predistribuce.cz) a předložené DÚR, PREdistribuce vypracuje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek. Ve smlouvě bude upřesněna výše Vašeho podílu na měrných nákladech spojených s připojením Vašeho zařízení a zajištěním požadovaného příkonu, termín realizace, technické řešení a potřebné koordinace.

Smlouva o smlouvě budoucí o připojení může být uzavřena pouze písemnou formou.

V rámci stavby je nutno respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. Dojde-li ke kolizi se stávajícím rozvodným zařízením PREdistribuce, musí být součástí projektové dokumentace i vyřešení tohoto stavu (přeložka, ochranné kabelů a zařízení apod.).

V rámci příprav výstavby je nutno vyřešit majetkoprávní vztahy mezi odběratelem a PREdistribuce spočívající ve zřízení služebnosti **na vestavěnou TS nebo pozemek pod TS odkoupení pozemku pod TS, kabelovou trasu.**

Toto vyjádření vydáváme pouze jako technické podmínky připojení objektu pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdistribuce k provádění výkopových prací a nelze ho použít pro účely územního nebo stavebního řízení.

Platnost vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

Kopie: S 24 100

Příloha: Situace rozvodného zařízení

PREdistribuce, a.s.
Svatoplukova 19a
150 00 Praha 5
Ing. Milan Válek
Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

