



Váš dopis č. j.: 5350/17
Ze dne: 29. 3. 2018
Naše č. j.: HSHMP 18729/2018
Sp. zn.: S-HSHMP18729/2018
Vyřizuje: MUDr. Kaňková
Tel.: 286 883 001
E-mail: eva.kankova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 9. 4. 2018

BKN, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Kaňka
Vladislavova 29/1
566 01 Vysoké Mýto

Závazné stanovisko k PD ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení – Bytový dům Beranka, při ul. Tlustého, k.ú. Horní Počernice, Praha 9

Na základě žádosti stavebníka m.č. Praha 20, Jívanská 647, Praha 9 IČ 00240192 zastoupeného na základě plné moci projektantem Ing. M. Kaňkou podané dne 24. 1. 2018 pod čj. HSHMP 04735/2018 a doplněné dne 4. 4. 2018 posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst.2 písm.i zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) projektovou dokumentaci zpracovanou ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení na stavbu **Bytový dům Beranka**, vč. přípojek inženýrských sítí, při ul. Tlustého, k.ú. Horní Počernice, Praha 9.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů o ochraně veřejného zdraví vydává zástupce HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou projektovou dokumentací na stavbu Bytový dům Beranka se
s o u h l a s í

V souladu s §77 zák.č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na takto stanovené podmínky:

1. Během stavebních činností budou realizací protihlukových opatření a omezením doby práce hlučných stavebních mechanismů na doby stanovené v předložené akustické studii dodrženy hygienické limity ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu je nutno předložit protokoly z měření prokazující, že hlučnost všech instalovaných stacionárních zdrojů hluku splňuje hygienické limity ve venkovním chráněném prostoru stavby a ve vnitřních chráněných prostorách - bytech.

Odůvodnění: Předložená PD byla zhotovena firmou BKN, spol. s r.o. IČ 15028909, v lednu 2018, zak.č. 5350/17. HSHMP posoudila tuto dokumentaci z hledisek zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zák.č.258/2000 Sb. a prováděcích zvláštních předpisů. Předmětem stavby je novostavba bytového domu včetně přípojek inženýrských sítí při ul. Tlustého, p.p.č. 36, k.ú. Horní Počernice, Praha 9. Bytový dům má 1 PP a 3 NP. V 1. PP je vjezd do garáží, parking pro 16 automobilů, výtah, schodiště, technická místnost. V 1. NP je vstup, zádveří, sklípky, technická místnost, kočárkárna, úklid a byty. Ve 2. a 3. NP jsou byty, celkem 15. Projekt VZT byl zpracován v červenci 2017, řeší odvětrání sociálních zařízení bytů, odtah digestoří, odvětrání hromadné garáže a odtah výtahové šachty. Výdech VZT nad střechu objektu.

Objekt je připojen na městské inženýrské sítě a vytápěn zemním plynem – plynovou kotelnou s 2 kotli umístěnými v 1. NP.

Součástí předložené PD je akustická studie zpracovaná Energetickou agenturou s.r.o., Strážovská 17, Praha 5 v únoru 2012, bez zak.č. Navrhovaná stavba je situovaná poblíž zástavby rodinnými domy. Výpočet byl proveden v 6ti výpočtových bodech, predikuje možnost dodržení hygienického limitu $L_{Aeq,T}$ 65 dB v době od 7.00- 21.00 hod., v noční době se s hlučnými stavebními pracemi neuvažuje. Jsou stanoveny protihluková opatření včetně dočasné montované protihlukové stěny instalované směrem k rodinným domům. Studii si ponechávám pro vlastní potřebu.

Zpracovatel dokumentace uvádí v souhrnné zprávě protihluková opatření navržená v hlukové studii, stanovuje doby práce hlučných stavebních mechanismů a instalaci mobilní protihlukové zábrany podle směrem k chráněné zástavbě.

Čj : HSHMP 18729/2018

Podmínka č.1 byla dána z důvodu ochrany obyvatel okolní zástavby před nadměrným hlukem ze stavební činnosti. Podmínka č 2 je dána z důvodu ochrany obyvatel novostavby a obyvatel okolní zástavby před nadlimitním hlukem stacionárních zdrojů instalovaných v novostavbě. Podmínky vyplývají z § 30 zák.č.258/2000 Sb. a z §§ 11, 12 NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a předpisů.



MUDr. Eva Kaňková, CSc
Vedoucí oddělení hygieny komunální



Příloha: 1x PD

Co: HK,