



Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Název veřejné zakázky: Bytový dům – Nájemní byty Beranka

Dotaz č.1:

1) Dotaz k výkazu výměr – silnoproud

V návaznosti na položce č. 45 a položkách č. 87-97 žádáme o doplnění podkladů a upřesnění zadání.

- Položka č. 45 – Zásuvka 250V (nástěnná IP54)**
U zásuvek IP54 nástěnných upozorňujeme, že provedení se zásuvkou s přepětím není běžně dostupné – proto žádáme o referenční typ nebo jiný preferovaný způsob řešení.

45	M	741MA0013	Zásuvka 250V, 10/16A se svodičem přepětí. (nástěnná IP54)	ks	7,000
----	---	-----------	---	----	-------

- Položka č. 87-97 – Svítidla - Výpočet osvětlení / kniha svítidel**
V projektové dokumentaci chybí výpočet osvětlení nebo kniha svítidel.
Prosíme o doložení těchto podkladů, případně alespoň o uvedení referenčních typů svítidel pro označení svítidel v projektu. Jedná se o svítidla (označená písmeny A–H, P, N, U), která jsou uvedena v technické zprávě - D. 1.1.4.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELIN24.

87	M	741MA0054	A - Svítidlo LED, stropní, kruhové pr.300mm, IP54, LED14W, 1790lm, 3000K, stropní/nástěnné - plast kryt	ks	42,000
88	M	741MA0055	B - Svítidlo LED, stropní, kruhové pr.300mm, IP54, LED14W, 1790lm, 3000K, stropní/nástěnné - plast kryt	ks	23,000
89	M	741MA0056	C - Svítidlo LED, stropní, kruhové pr.370mm, IP20, LED26W, 3000lm, 3000K, stropní, ocelový korpus, mikroprizmatický kryt	ks	73,000
90	M	741MA0057	D - Svítidlo LED, zapuštěné, kruhové pr.235mm, IP44, LED19W, 2090lm, 3000K, plast kryt	ks	19,000
91	M	741MA0058	E - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1172x145x100mm, IP66, LED30W, 4920lm, 4000K	ks	6,000
92	M	741MA0059	F - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1175x98x91mm, IP66, LED20W, 2700lm, 4000K	ks	19,000
93	M	741MA0060	G - Svítidlo žárovkové stropní 1xE27, kruhové pr.260mm, kryt+koš, IP65 + LED9W led žárovka E27	ks	17,000
94	M	741MA0061	H - Černé fasádní LED svítidlo náklonné 17W, 2520lm, 3000K, vyzařovací úhel: 350°, IP65 s pohyb. spínačem Teplota chromatičnosti: 4000K (denní bílá). Dosah senzoru: 10 m. Čas svícení: 30 s - 3 min. Soumrakový senzor: 3 - 2000lx.	ks	3,000
95	M	741MA0062	P - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem nástěnné/závěsné, IP65 + piktogram, LED 3W, 320lm, 1hod, LiFePo baterie, autotest	ks	13,000
96	M	741MA0063	N - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, zapuštěné, IP20, 65x65x25mm, univerzální optika LED 2,2W/380lm, Ra80, 4000K, 1hod, LiFePo baterie, autotest	ks	10,000
97	M	741MA0064	U - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, stropní, IP65, pr.202mmx58mm, univerzální optika LED 6W/620lm, Ra80, 4000K, 1hod, LiFePo baterie, autotest	ks	5,000

Bez výše uvedeného nelze veřejnou zakázku řádně ocenit.

Odpověď:

K prvnímu bodu dotazu „Položka 45 – zásuvka 250 V (nástěnná IP54)“ sdělujeme, že se jedná o zanedbatelnou část rozpočtu stavby, proto položka nebude upravována a dodavatelé nacení položku, která je ve výkazu uvedena. Konkrétní technické řešení bude stanoveno v průběhu výstavby.

K druhému bodu dotazu „Položka č. 87-97 – Svítidla - Výpočet osvětlení / kniha svítidel“ sdělujeme, že kniha svítidel již byla zveřejněna v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 dne 16. 10. 2025 a je přílohou zadávací dokumentace s názvem „Příloha č. 1 PDF“. S tím zároveň byla prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Upozorňujeme, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel obdržel až 29. 10. 2025, což je po uplynutí lhůty pro podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 a § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. Přesto se zadavatel rozhodl vysvětlení zadávací dokumentace dobrovolně poskytnout.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádným změnám v zadávací dokumentaci, nebude prodloužena lhůta pro podání nabídek a zadavatel postupuje v souladu s poslední větou § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.

V Praze dne 29. 10. 2025

Ing. Zdeněk Vavruška
vedoucí Odboru hospodářské správy a investic