

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygp Praha.cz • ID: zpqi2i

Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Odbor hospodářské správy a investic
Jívanská 647
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ 00240192

Vaše č.j.: -
Naše č.j.: HSHMP 6689/2015
Sp. značka: S-HSHMP 6689/2015/1470

Vyřizuje: MUDr. Helena Štolbová

V Praze dne 23.2.2015

Stanovisko k PD pro stavební povolení "Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Chodovická- stará budova, Chodovická 1900/34, Horní Počernice."

Na základě žádosti investora stavby – Městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice, IČ 00240192, doručené dne 13. 2. 2015, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto **s t a n o v i s k o** :

S projektovou dokumentací ke stavbě "Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Chodovická – stará budova, Chodovická 1900/34, Horní Počernice se

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

- 1. Při realizaci stavby zajistíte, že nebude překročen hygienický limit hluku ze stavební činnosti pro venkovní chráněný prostor staveb pro dobu mezi 7. a 21. hod. $L_{Aeq14h} = 65$ dB, pro dobu od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod. $L_{Aeq1hod.} = 60$ dB a pro dobu od 22 hod. do 6 hod. $L_{Aeq8hod.} = 45$ dB a v chráněných vnitřních prostorách po dobu užívání v pracovních dnech v době od 7 -21 hod. $L_{Aeq14hod.} = 55$ dB. Hlučné stavební práce provádějte mimo provoz MŠ.**
- 2. Ovládání ventilačních otvorů (včetně stávajících oken v 1. PP) musí být dosažitelné z podlahy.**

Odůvodnění:

Dne 13.2.2015 byla orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení předložena PD pro stavební povolení „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Chodovická – stará budova, Chodovická

Č.j.: HSHMP6689/2015

1900/34, Praha – Horní Počernice, kterou vypracoval Ing. Košťálek z firmy BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 150 208 909.

Projekt řeší snížení energetické náročnosti objektu staré budovy MŠ. Stará budova je původně samostatně stojící zděná, částečně podsklepená třípodlažní budova s plochou střechou. Budova má vyměněná okna a původní břizolitovou omítku. Nová budova je třípodlažní přístavba vzniklá prodloužením Staré budovy ve směru západního štítu a je od ní oddělena přízemním modulem. Materiály použité k zateplení – obvodové zdivo EPS 100F s grafitem v tl. 160 mm, špalety oken a dveří –EPS 100F s grafitem v tl. 40 mm, sokl – XPS v tl. 120 mm, plochá střecha EPS 150 S v tl. 200 mm, po zateplení je udáván klasifikační stupeň budovy C – vyhovující. Před aplikací zateplení bude celý povrch očištěn od prachu a mastnoty mytím tlakovou vodou. Zateplení obvodových stěn objektu bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Fasádní povrchová úprava bude provedena tenkovrstvou stěrkovou omítkou jemnozrnnou. Zateplení ploché střechy se skládá z nových vrstev : střešní fólie z pásů PVC –P min. tl. 1,5 mm, geotextilie min. gramáž je 300 g/m² , tepelná izolace z desek EPS S 150 v tl. 200 mm a geotextilie o min. gramáži 300 g/m². Předpokládaná doba výstavby je 6 měsíců.

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s požadavky § 30 zák. č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 11 a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.Podmínka č.2 se opírá o požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. v platném znění.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

MUDr. Helena Štolbová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever

