



Váš dopis zn.	
Ze dne	2. 2. 2015
Naše značka	PVK 5992 /OTPČ/15
Vyřizuje	Josef Žíla Operativní útvar provozního ředitele Dykova 3, Praha 10
Tel. / fax	221 501 124
E-mail	Josef .zila@pvk.cz
Datum	18.2.2015

**MČ Praha 20**

**Odbor hospodář.správy a investic**

Josef Hohenberger  
Referent OH Sal  
Jívanská 647  
193 21 Horní Počernice

**Snížení energetické náročnosti objektu Dům dětí a mládeže , ul. Ratibořická 1899/30, Praha 20, Horní Počernice, žádost pro potřeby stavebního povolení.**

Stavebník: MČ Praha 20, Jívanská 647, Praha 20, Horní Počernice

Předmětem předložené dokumentace je snížení energetické náročnosti stávajícího objektu Domu dětí a mládeže se stávajícím odběrným místem 301 068 – 89 vodné, stočné. **Vodovodní přípojka beze změny . Kanalizační přípojka beze změny . Přípojky budou ochráněny proti následným stavebním činnostem.**

**Dle rozdělení kompetencí mezi PVK, a.s. a PVS, a.s. se k odlučovačům tuků vyjadřuje Pražská vodohospodářská společnost – PVS, a.s., Žatecká 2 (www.pvs.cz, 251 170 111).**

Akciová společnost PVK jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy, není účastníkem územního a stavebního řízení a neprovádí kontrolu staveb vnitřních instalací vodovodů a kanalizací a ani jí to dle příslušných právních předpisů nepřísluší.

Za posouzení dostatečné kapacity stávající vodovodní a kanalizační přípojky a vnitřního vodovodu a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu zodpovídá projektant, který případně navrhne rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky.

Projektovou dokumentaci vracíme s tím, že upozorňujeme na dodržení ČSN EN 806– Vnitřní vodovody, ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace a dalších doplňujících norem a vyhlášek.

**U rekonstrukcí suterénních prostor připomínáme, že kanalizačním potrubím chráněným proti zpětnému vzduť se nesmí odvádět odpadní vody z ploch, zařizovacích předmětů a zařízení, která jsou nad nejvyšší hladinou zpětného vzduť ve stoce.**

**Z pohledu provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu s předloženou projektovou dokumentací a její realizací souhlasíme.**

S pozdravem

Ing. Michal Vyskočil  
manažer operativního útvaru  
provozního ředitele PVK, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971  
Úsek provozního ředitele  
723